



NIP: 755-000-63-59
Regon: 530556655
Nr KRS: 0000100300

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku

Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1

tel/fax: 0 77 4363617, 4362755
e mail: zwikprudnik@poczta.onet.pl
www.zwikprudnik.opalnet.pl

Sąd Rejonowy w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego:
20 488 650,00 zł

Zakres usług:


- zaopatrzenie w wodę
- odprowadzanie ścieków
- wywóz nieczystości płynnych
- usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
- czyszczenie kanalizacji samochodami specjalnymi S.C. – 21i S.W. – 21
- wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pompowni wody i ścieków
- wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- usługi transportowe
- usługi sprzętem budowlanym
- usługi warsztatowe
- doradztwo i opinie w zakresie branży wodociągowej, kanalizacyjnej i gospodarki wodnościekowej

Specjalizacja:

Wykonywanie robót wodociągowych i kanalizacyjnych w trudnych warunkach miejskich

Konto:

ING Bank Śląski S.A./Nysa
58 1050 1490 1000 0022 7794 8770
Bank Spółdzielczy Prudnik
43 8905 0000 2000 0018 9604 0001



L.dz. TI/ 2082 /45/08/2011

Prudnik, dnia 19.08.2011 r.

Dot. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 235020-20101 z dnia 08.08.2011 r

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 19.08.2011 r. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego nr 235020-2011 z dnia: 08.08.2011r: na

Dostawę i zabudowę pompowni wody III st. CHOCIM wraz z zasilaniem i zagospodarowaniem terenu przeznaczonej dla inwestycji pn. „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej dla rejonu Prudnik – Chocim – Dębowiec”,

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie z dnia 19.08.2011 r.

W treści SIWZ na str. 6 jest wyszczególnienie wykonania materiałowego pomp. Czy pompy dla celów p.poż mogą być wykonane z tych zamach materiałów jak pompy dla celów bytowych, czyli:

- Płaszcz zewnętrzny – stal AISI 304 (DIN 1.4301)
- Wirniki – stal AISI 304 (DIN 1.4301)
- Dyfuzory - stal AISI 304 (DIN 1.4301)
- Wał – stal AISI 304 (DIN 1.4301)
- Podstawa z króćcami – stal AISI 304 (DIN 1.4301)
- Uszczelnienie mechaniczne: węgiel krzemowy/węgiel/EPDM
- O-ringi – EPDM

Zamiast

- Płaszcz zewnętrzny – stal AISI 316 (DIN 1.4401)
- Wirniki – stal AISI 316 (DIN 1.4401)
- Dyfuzory - stal AISI 316 (DIN 1.4401)
- Wał – stal AISI 316 (DIN 1.4401)
- Podstawa z króćcami – żeliwo GG25
- Uszczelnienie mechaniczne: węgiel krzemowy/węgiel/EPDM
- O-ringi – EPDM



NIP: 755-000-63-59
Regon: 530556655
Nr KRS: 0000100300

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku
Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1

tel/fax: 0 77 4363617, 4362755
e mail: zwikprudnik@poczta.onet.pl
www.zwikprudnik.opalnet.pl

Odpowiedź:

TAK. Pompy do celów p.poż mogą być wykonane z tych samych materiałów jak pompy do celów bytowych.

DYREKTOR FINANSOWY
PROKURENT

Bogusława Drobomirecka

PROKURENT

mgr Adam Szczepański