



Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku

Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.

48-200 Prudnik ul. Poniatowskiego 1

NIP: 755-000-63-59 , Regon: 530556655

tel/fax: 0 77 4363617, 4362730

www.zwikprudnik.pl , [email:zwikprudnik@poczta.onet.pl](mailto:zwikprudnik@poczta.onet.pl)

Sąd Rejonowy w Opolu,
VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000100300
Wysokość kapitału zakładowego:
30 988 145,00 zł

Zakres usług:

- odprowadzanie ścieków
- zaopatrzenie w wodę
- wywóz nieczystości płynnych
- usuwanie awarii wodociągowych
- i kanalizacyjnych
- czyszczenie kanalizacji
- samochodami specjalnymi
- SCK – 3 i SW – 201A
- projektowanie i wykonawstwo
- sieci i przyłączy wodociągowych,
- kanalizacyjnych oraz pompowni
- wody i ścieków
- usługi transportowe
- usługi sprzętem budowlanym
- usługi warsztatowe
- doradztwo i opinie w zakresie
- branży wodociągowej,
- kanalizacyjnej i gospodarki
- wodno-ściekowej
- badania fiz-chem wody i ścieków

Specjalizacja:

Wykonywanie robót
wodociągowych i kanalizacyjnych
w trudnych warunkach miejskich

Konto:

ING Bank Śląski S.A./Nysa
58 1050 1490 1000 0022 7794 8770
Bank Spółdzielczy Prudnik
43 8905 0000 2000 0018 9604 0001



L.dz. TW-IV/2301 /100108/2013

Prudnik, dnia 28.08.2013 r.

Dot. Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 163271-2013; z dnia: 16.08.2013 r.

Odpowiedzi na pytanie Wykonawcy z dnia 27.08.2013r.
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego
nr 163271-2013; z dnia: 16.08.2013 r., pn.:

Dostawa materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej przeznaczonych do realizacji operacji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Niemysłowice” – ETAP I.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907.) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie z dnia 27.08.2013:

Pytanie nr. 1

W poz. 34 jest kineta 425 zbiorcza 200/160. Rozumiem, że główny przelot to fi 200 a boczny fi 160. Fabrycznie wszystkie średnice dopływów są takie same, więc czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zwężek red. 200/160.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający w pozycji 34 zawarł opis: Kinety zbiorcza PE Ø 425, kineta 200/160 (dopływ prawy i lewy), z uszczelką. Opis taki oznacza: kineta Ø 425 o głównym przelocie Ø 200 i dopływach prawym i lewym o średnicy Ø 160.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zwężek redukcyjnych kielichowych kanalizacyjnych PVC 200/160.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI

mgr inż. Paweł Kawecki