

Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 270848-2011 z dnia 02.09.2011

Zmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa i zabudowa przepompowni ścieków sanitarnych PS 1 w miejscowości Chocim wraz z zasilaniem energetycznym i zagospodarowaniem terenu przeznaczonej do realizacji inwestycji pn. „Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej dla rejonu Prudnik – Chocim – Dębowiec” z dnia 02.09.2011 r.

Do wszystkich wykonawców

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz wprowadza zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.:

1. Zamawiający informuje, że do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie połączenia studni S121 z przepompownią ścieków PS 1 Chocim z rur PCV Ø200.
2. Wykonawca zamówienia musi zapewnić zewnętrzne oświetlenie terenu pompowni (np: halogenowe) załączane poprzez włącznik (włącz/wyłącz) z szafki sterowniczej.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert, powyższe zmiany należy dołączyć do materiałów przetargowych i traktować, jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisał

**PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR SPÓŁKI**

mgr inż. Paweł Kawecki

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w PRUDNIKU
Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik
NIP 755-000-63-59
tel/fax 077 436 36 17, 077 436 27 30