




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W PRUDNIKU

ul. Klasztorna 4, 48-200 Prudnik  
sekr. tel. 077 436 20 74, fax 077 436 20 75  
e-mail: sekretariat.psse.prudnik@sanepid.gov.pl

HK.90820.16.6.2023.KT

Prudnik, 24.02.2023 r.



Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia  
na terenie miasta i gminy Prudnik  
stan na 24.02.2023 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przedstawia obszarową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociągi na terenie miasta i gminy Prudnik:

Lp	Producent wody (nazwa, adres)	Eksploatowany wodociąg (zaopatrywane miejscowości)	Produkcja wody (m <sup>3</sup> /d)	Liczba zaopatrywanej ludności (tys.)	Uzdatnianie wody (metody)	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku	Prowadzone postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo	Jakość wody stan na 24.02.2023 r.
<b>1. Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia wodę.</b>									
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. ul. Poniatowskiego 1 48-200 Prudnik	<b>Prudnik</b> (Prudnik, Chocim, Dębowice)	2100	20,3	odżelazianie odmanganianie dezynfekcja	-	-	-	przydatna do spożycia
2.		<b>Prężynka</b> (Prudnik, Prężynka, Czyżowice)	1964	0,595	dezynfekcja	-	-	-	przydatna do spożycia

3.	Szybowice (Szybowice, Niemysłowie, Rudziczka, Wierzbiec, Mieszkowice, Łąka Prudnicka, Moszczanka, Wieszczyzna)	700	5,800	dezynfekcja	-	-	przydania do spożycia
----	--	-----	-------	-------------	---	---	--------------------------

Powyższa ocena wydana została na podstawie ocen jakości wody wydanych w 2022 r. po analizie sprawozdań z badań wykonanych w ramach realizacji monitoringu jakości wody.

Z-CE-PA-01210-2022  
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Strzelcu  
mgr inż. Krzysztof Tomczyk

Otrzymuje:

1. Burmistrz Prudnika, Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik
2. Starosta Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik
3. ZWiK Prudnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik
4. Prezes Wód Polskich, ul. Żelazna 59a, 00-848 Warszawa, [prezes@wody.gov.pl](mailto:prezes@wody.gov.pl)
5. a/a

Sprawę prowadzi:  
Krzysztof Tomczyk-kierownik Oddziału Higieny Komunalnej  
Tel. 077 436 20 74 wew. 24